



Національна комісія України з Кодексу Аліментаріус

03680 м. Київ вул. Героїв Оборони, 6 тел: 526-95-53, тел./факс 522-27-05 e-mail: secretar@codex.co.ua www.codex.co.ua

Р І Ш Е Н Н Я

Від 11.09.2015

№ 0032/0004

Щодо доцільності доповнення Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" значенням нормативу окисно-відновного потенціалу

Керуючись статтею 8 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. №903 "Питання Національної комісії України з Кодексу Аліментаріус", Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Законом України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі», Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Угодою СОТ «Про застосування санітарних та фітосанітарних заходів»,

Розглянувши матеріали щодо можливості внесення показника «величина окислювально-відновлювального потенціала, мВ» як «рекомендованого» в доповнення до ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", а також розглянула аналіз матеріалів, здійснений фахівцями ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України», який підтвердив актуальність, логічність та ґрунтовність пропозицій щодо можливості внесення показника «величина окислювально-відновлювального потенціала, мВ» як «рекомендованого» в доповнення до ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" у межах - 200 - +200 мВ

Комісія прийняла рішення:

1. Рекомендувати Міністерству охорони здоров'я України (Головному державному санітарному лікареві України) внести до ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" показника «величина окислювально-відновлювального потенціала, мВ» як «рекомендованого» зі значенням «- 200 - +200»
2. Рекомендувати виробникам води питної, призначеної для споживання людиною, провести моніторинг води за цим показником;
3. Винести це питання на обговорення на наступному засіданні.

Голова

/підпис/

Проданчук М. Г.

Секретар

/підпис/

Колесник С. Д.